

«Утверждаю»

Директор ООО «УК Надежда»

В.В. Борзых

« 12 »

2022г



Отчет по выполнению мероприятий

по обеспечению надежного и бесперебойного электроснабжения


ЖК « Надежда» за 2021год.

№ п/п	Наименование работ	Срок исполнения	Ответственный	Выполн. За 2021г.	Сумма Затрат(руб)
1	Произвести проверку знаний норм и правил работы в электроустановках у сотрудников УК	15.10.2021г	Тугов Н.Ф. Коротаев А.А. Родин П.А.	80%	9800
2	Провести ревизию и необходимый ремонт нагревательных саморегулирующих кабелей водостоков кровли нежилых помещений домов №99.99а.99б.95,97,97а,95а,95б.	Июль - сентябрь	Тугов Н.Ф.	100%.	21197,3
3	Проведение профилактики оборудования ВРУ, АВР, групповых и распределительных щитов в электрощитовых, ЦТП и насосных станций.	Март - сентябрь	Тугов НФ	100%	73500
4	Провести осмотр и доукомплектовать электрощитовые огнетушителями, защитными средствами, диэлектрическими ковриками.	сентябрь	Тугов НФ	100%	-
5	Провести проверку электрического инструмента и средств защиты в специализированной	июль	Тугов НФ	100%	1965

лаборатории.					
6	Составить дефектную ведомость и провести замену или ремонт светильников внутриквартирного освещения	Июль - сентябрь	Тугов НФ	100%	14750
7	Проведение плановой замены люминисцентных ламп освещения мест общего пользования на диодные	В течении года	Тугов НФ	90%	64000
8	Проведение плановой замены люминисцентных ламп освещения паркинга на диодные	В течении года	Тугов НФ	80%	25700
9	Проведение работ по подготовке электрооборудования в понизительной насосной станции к новому отопительному сезону.	Июль-сентябрь	Тугов НФ Родин ПА	100%	1116
10	Осмотр общедомовых электрических сетей и этажных щитков с подтяжкой всех контактных соединений и проверкой надежности заземляющих контактов и соединений.	1 раз в месяц.	Тугов НФ	100%	18670
12	Произвести ревизию всех табло «Выход» в домах и паркингах и восстановить их работоспособность	Июль-сентябрь	Тугов Н.Ф	90%	3750
13	Раз в квартал снимать показания электросчетчиков у собственников квартир.	Раз в квартал.	Тугов Н.Ф.	100%	87000

Составил:

Инженер-электрик ООО УК «Надежда»  Тугов Н. Ф.

Технический директор ООО УК «Надежда»  Коротаев А.А.