


УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО «УК «Надежда»
В.Ю. Родиков 
« 15 » апреля 2026 года

**План мероприятий
по подготовке к отопительному сезону 2026 – 2027 годов III очереди Жилого комплекса «Надежда»**

в соответствии с Приказом Минэнерго России от 13.11.2024 «Об утверждении правил обеспечения готовности к отопительному периоду» № 2234,
Приказом от 01.04.2026 по ООО «УК «Надежда» № 8

№ п/п	Оценка состояния или краткое описание дефекта, место расположения и причина его возникновения	Состав работ и срок выполнения	Лицо, ответственное за исполнение	Отметка об исполнении
Индивидуальный тепловой пункт № 3 (дома 93)				
1	Неисправность теплообменника ГВС	Замена до 30.08.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
2	Загрязнение двух теплообменников отопления и одного теплообменника ГВС	Промывка с разбором теплообменников до 15.06.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
3	Некорректная работа насосов системы отопления	Ревизия с заменой насосной группы до 15.06.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
Инженерная система дома 93				
1	Очаги порыва магистральной ГВС в квартирах	Замена участков магистральной с применением сварки, замена запорной арматуры до 01.06.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
2	Некорректная работа запорной арматуры на нижнем трубопроводе ГВС	Замена до 15.06.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
3	Очаги порыва магистральной ГВС, чётуре участка	Замена участков магистральной с применением сварки, замена запорной арматуры до 15.06.2026	Главный инженер С.В.Кустов	
4	Проверка теплоизоляционных свойств ограждающих конструкций, исправности оконных и дверных	При выявлении нарушений и исправности проведение ремонта в течение срока	Главный инженер С.В.Кустов	

заполнений в местах общего пользования	подготовки к отопительному сезону до 01.09.2026		
--	---	--	--

Главный инженер ООО «УК «Надежда»
«15» апреля 2026 года



С.В. Кустов